

ロクセラム ベルト

施工性、耐熱、圧縮に強く曲面部の施工に適しています

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 JIS A 6301 吸音材料

<用途>

- 空調設備の断熱、保温（ダクト、パイプ、曲がり部分）
- プラント配管の保温
- 集合住宅、レンジの排気ダクトの断熱



<製品仕様>

商品名	品番	標準サイズ					
		標準密度 (kg/m ³)	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	入数 (枚)	
ベルト	寒冷紗貼	BDS725BK	70	25	605	1,820	4
		BDS740BK		40			3
		BDS750BK		50			2
		BDS775BK		75			1
		BDS710BK		100			1
	アルミ ガラス クロス貼	BDS725BKAG※	120	25	2,500	4	
		BDS750BKAG※		50		2	
		BDS1225BKA		25		2	
		BDS1250BKA		50		1	

商品名	品番	JIS 規格及び認定				熱伝導率 (W/m・K) 平均温度 70℃	熱間収縮 温度 (℃)	
		A 9504 人造鉱物 繊維保温材	A 6301 吸音材料	防火性 国土交通 大臣認定	ホルム アルデヒド 放散等級			
ベルト	寒冷紗貼	BDS725BK	保温帯 1号	吸音ベル ト 1号	NM-8600	F☆☆☆☆	0.052 以下	600 以上
		BDS740BK						
		BDS750BK						
		BDS775BK						
		BDS710BK						
	アルミ ガラス クロス貼	BDS725BKAG※	保温帯 2号	--	NM-8602			0.049 以下
		BDS750BKAG※						
		BDS1225BKA						
BDS1250BKA								

●寒冷紗:粗く平織りした薄い綿反を糊付けしたもの

●アルミガラスクロス:アルミ箔 20μm に JISR3414(ガラスクロス)EP11E を貼り合わせたもの

※受注生産品。納期等詳細については弊社へお問い合わせください。

加藤電気炉材製造株式会社

岐阜県土岐市妻木町 2504-1

TEL 0572-57-6234 FAX 0572-26-8324

URL <http://www.katorozai.com> E-mail katorozai@v.email.ne.jp